

平原国瑞清风新能源有限公司

国瑞清风平原风电场项目 220kV 输电线路工程

竣工环境保护验收意见

2023年3月9日，平原国瑞清风新能源有限公司组织召开了国瑞清风平原风电场项目 220kV 输电线路工程竣工环保验收会议。参加会议的有调查报告编制与监测单位山东鲁环检测科技有限公司，并邀请两位专家组成验收工作组（名单附后）。会议期间，建设单位介绍了工程基本情况，验收调查单位汇报了工程环境保护验收调查情况，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

国瑞清风平原风电场项目 220kV 输电线路工程新建 220kV 单回架空线路约 4.9km，全线位于山东省德州市平原县境内。建设项目实际总投资 1130 万元，其中环保投资 12 万元，占总投资 1.06%。

2022年9月13日德州市生态环境局平原分局以德环平辐审[2022]1号对该项目的环境影响评价文件进行了批复，2022年9月开工建设，2023年1月投入调试。

二、工程变更情况

国瑞清风平原风电场项目 220kV 输电线路工程建设内容与环评一致，无变动。

三、环境保护设施建设情况

建设项目落实了环境影响报告表及其批复文件提出的污染防治和生态保护措施。

四、验收调查结果

施工期采取了有效的生态环境保护措施，临时占地生态恢复状况良好；工程电磁环境、声环境监测值均满足相关标准要求；运营期间无废水、固废产生。

五、验收结论

建设项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收监测结果符合标准要求，符合国家有关环境保护设施竣工验收管理的规定，验收合格。

六、建议

进一步加强运行期的环境管理，做好科普宣传、公众沟通与环境监测工作。

验收工作组

2023年3月9日

